

Обґрунтування
очікуваної вартості на здійснення закупівлі
Ідентифікатор закупівлі UA-2025-11-05-015252-а
ДК 021:2015 - 42510000-4 Теплообмінники, кондиționери повітря, холодильне
обладнання та фільтрувальні пристрої

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Для забезпечення комфортних умов праці працівників Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», виникла потреба у проведенні процедури закупівлі кондиціонерів (з монтажем).

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом отримання інформації від потенційних постачальників щодо вартості товару.

З метою аналізу ринку послуг було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано наступні комерційні пропозиції щодо вартості товару за одиницю з монтажем (додаються), а саме:

Ц1.ПП «КЛІМАТ-СИСТЕМИ 1»

Ц2. ТОВ «ОРДАНА»

Ц3. ТОВ «ТОТАЛ ІНЖИНІРИНГ»

Найменування товару	Кількість, шт	Цінова пропозиція, грн/шт без ПДВ			Очікувана ціна за одиницю, визначена за найменшою пропозицією грн/шт без ПДВ	Очікувана вартість, визначена за найменшою пропозицією, грн без ПДВ
		Ц1	Ц2	Ц3		
Кондиціонер з монтажем	20	20791,68	20333,34	19332,50	19332,50	386650,00
Всього						386650,00

Загальна очікувана вартість закупівлі, з метою її оголошення становить 386650,00 грн. без ПДВ.

Загальна очікувана вартість закупівлі, з метою її планування становить 463980,00 грн. з ПДВ.

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Найменування обладнання	Технічні характеристики
Кондиціонер (код ДК 021:2015 - 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої 20 шт.	Тип: спліт система; Продуктивність: кБТЕ/г 9; Тип компресору: звичайний; Зовнішній блок: так; Тип внутрішнього блоку: настінний; Дисплей на внутрішньому блоці: так Режими роботи: автоматичний режим, вентиляція, обігрів, осушення охолодження, режим сну, турборежим. Робота на обігрів: - 7°C; Управління через Wi-Fi: опційно; Самоочищення: Є Технічні характеристики: Холодопродуктивність: не менше 2.49 кВт Теплопродуктивність: не менше 2.64 кВт Споживана потужність при охолодженні: не більше 0.775 кВт Споживана потужність при обігріві: не більше 0.734 кВт; Рівень шуму внутрішнього блоку: 39/36/33/30/27 дБ Рівень шуму зовнішнього блоку: 49 Дб; Діапазон зовнішньої температури: від -7°C до +43°C; Колір: білий Гарантія - гарантійний строк встановлений заводом-виробником, але не менше 2 роки

Товар повинен відповідати вимогам чинних в Україні нормативних документів (державним стандартам, технічних умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України) для даного виду товару. **У вартість товару також входить установка кондиціонерів з врахуванням матеріалів для встановлення.**

Монтажні роботи повинні включати:

- встановлення внутрішнього та зовнішнього блоків кондиціонера з урахуванням технічних норм і вимог виробника;
- свердління отворів у стінах для прокладання фреонові та дренажної магістралей;
- прокладання міжблочної траси (мідні трубки, дренажна трубка, електричний кабель зв'язку) необхідної довжини;
- вакуумування системи та заправку холодоагентом у разі потреби;
- підключення до електромережі із дотриманням вимог електробезпеки та встановлення окремого автоматичного вимикача (за необхідності);
- пуско-налагоджувальні роботи, перевірку функціонування системи в різних режимах;
- інструктаж користувачів щодо правил експлуатації.

Вимоги до якості монтажу:

- усі роботи повинні виконуватись кваліфікованими спеціалістами, які мають відповідний допуск до електротехнічних робіт;
- монтаж здійснюється з дотриманням вимог ДБН В.2.5-67:2013, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, а також інструкцій виробника кондиціонера;
- при виконанні робіт повинні бути забезпечені естетичний вигляд прокладених комунікацій та надійна фіксація зовнішніх блоків;
- місця проходження комунікацій через стіни мають бути герметизовані;
- після встановлення повинна бути надана гарантія на виконані монтажні роботи не менше ніж 24 місяці.

Місце встановлення кондиціонерів: відповідно заявок Замовника за вказаними адресами об'єктів, зазначених в Таблиці №2.

Таблиця №2.

Таблиця №2:				
№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Адреса монтажу
1	Кондиціонер (з монтажем та супутніми витратами)	шт.	3	м.Житомир, вул. Хлібна 41
2			1	м.Житомир вул. Степана Бандери, 8
4			2	Київська область, Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 23
5			6	Київська обл., Вишгородський р-н, с.Катюжанка вул.Шевченка,1
6			2	Житомирська область, Звягельський р-н м.Баранівка, вул. Вербова 3.
7			2	Житомирська область, м.Звягель, вул. Шепетівська, 11
8			4	Житомирська область, с. Дубовий гай, вул. Шевченка, 3
Разом				20