

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовник: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» (Філія «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України»)

ЄДРПОУ: 44768034 (45397074)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-13-011434-а

Предмет Закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування холодильного обладнання у Львівському лісорозсаднику філії «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України»

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015 — 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

Очікувана вартість предмета закупівлі: 295 500,00 грн., без ПДВ

Строк поставки, виконання робіт, надання послуг: до 31 грудня 2027

Кількість послуг:

Послуги з ремонту та технічного обслуговування холодильного обладнання по Львівському лісорозсаднику	Нормо-година	112
Виклик спеціаліста до холодильного обладнання за адресою: 79491 Львівська обл., Львівський р-н, смт. Брюховичі, вул. Львівська,10	послуга	10

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог п. 4⁻¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної, ритмічної роботи Львівського лісорозсадника - структурного підрозділу Філії "Лісові репродуктивні ресурси" ДП «Ліси України» а також здійснення технічних операцій і процесів з утримання холодильного обладнання у безпечному технічному стані, відповідно до технічних умов виробника та вимог чинного законодавства виникла потреба у проведенні процедури закупівлі послуг з технічного обслуговування та ремонту холодильного обладнання.

Розрахунок очікуваної вартості Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» затвердженого Наказом ДП «Ліси України» від 31.12.2025 року № 1950.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснювався на основі трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних надавачів послуг, які повністю відповідають кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, при цьому її розмір не перевищує мінімального значення таких пропозицій: а також з урахуванням **планової потреби виробничого підрозділу (Львівського лісорозсадника) філії «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України».**

Підтверджуючими документами для визначення очікуваної вартості є:

Цінова пропозиція № 1: від ФОП Белкін Юрій Вадимович складає: 537 320,00 грн. (п'ятсот тридцять сім тисяч триста двадцять гривень 00 копійок), без ПДВ.

Цінова пропозиція № 2: від ТОВ «Промхолод Л» складає: 384 900,00 грн. (триста вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот гривень 00 копійок), без ПДВ.

Цінова пропозиція № 3: Найнижча цінова пропозиція від ТОВ «Лінда», складає 295 500,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), без ПДВ.

Розрахунок вартості послуг

№ з/п	Найменування послуги	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ
1	Послуги з ремонту та технічного обслуговування холодильного обладнання	Нормо-година	112	1250,00	140000,00
9	Виклик спеціаліста до холодильного обладнання за адресою: 79491, Львівська обл., Львівський р-н, смт. Брюховичі, вул. Львівська,10	послуга	10	2250,00	22500,00
	Вартість складових (запасних) частин (систем) та витратних матеріалів для надання послуг*				133000,00
Загальна вартість без ПДВ, грн					295500,00
ПДВ 20%, грн					59100,00
Загальна вартість з ПДВ, грн					354600,00

*Вартість складових (запасних) частин (систем) та витратних матеріалів, які необхідно замінити або використати при наданні послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки (далі- Матеріали), загальна вартість яких обмежується сумою, що розраховується за формулою:

$$V_{то} * 0,95, \text{ де}$$

$V_{то}$ – загальна сума вартості послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки;

0,95 - коефіцієнт на Матеріали - гранична сума на Матеріали, які можуть бути використані при наданні Послуг.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- Послуги передбачають виконання комплексу робіт, спрямованих на виявлення та усунення несправностей, відновлення працездатності Обладнання та забезпечують їх подальшу нормальну експлуатацію.
- Запасні частини та матеріали, які Виконавець замінює чи використовує для відновлення працездатності Обладнання Замовника при наданні Послуг, передбачених Договором, повинні бути нові та мати всі необхідні документи, що підтверджують право продажу на території України. Зазначені Послуги надаються Виконавцем виключно з використанням запасних частин та матеріалів, передбачених технологічною документацією виробника для кожної (відповідної) з одиниць Обладнання, щодо якої надаються Послуги.
- Виконавець зобов'язується забезпечити процес надання Послуг та їх якість (кінцевий результат) у чіткій відповідності до встановлених Державних стандартів, діючих в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів, якими встановлюються вимоги до якості Послуг даного виду та відповідного Обладнання, експлуатаційної, ремонтної документації та вимогам нормативних документів заводу-виробника відповідної одиниці Обладнання, щодо якої надаються

Послуги, та іншим вимогам, які звичайно ставляться до Послуг такого характеру.

На підтвердження кваліфікаційних:

• Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), на підтвердження надається Довідка у довільній формі, складена учасником торгів, що містить інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного* за предметом закупівлі договору із зазначенням:

- найменування контрагента;
- предмету договору/ найменування послуг;
- номеру та дати укладення договору;
- стану виконання договору (виконаний/частково виконаний договір);
- контактних осіб замовників (прізвище та ім'я, контактний телефон).

**Під аналогічним за предметом закупівлі договором слід розуміти виконаний/частково виконаний договір, за умовами якого надано/виконано послуги, що відповідають предмету закупівлі, а саме, послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок.*

- Позитивний лист-відгук від контрагента, зазначеного у довідці, у довільній формі, зміст якого підтверджує належне виконання договору, із зазначенням номеру та дати укладення такого договору.

• Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме:

1. Наявність не менше 2 (двох) працівників за спеціальністю/посадою слюсар-ремонтник холодильного обладнання або інша посада яка передбачає надання послуг, що є предметом закупівлі; наявність чинного посвідчення та/або протоколу та/або витягу з протоколу про проходження навчання та/або із перевірки знань з питань охорони праці або технології робіт:

- з загального курсу охорони праці (ОП);
- пожежно-технічного мінімуму та/або навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки;
- допуск до роботи в електроустановках напругою до 1000 В не нижче III групи електробезпеки;

2. На підтвердження наявності в учасника зазначених працівників, учасник у складі тендерної пропозиції надає документи, що підтверджують наявність відносин між учасником та зазначеним працівником, а саме: копія звіту до органу Державної податкової служби за останній звітний період за розділом “Наймані працівники” або копії витягів із трудових книг (перша сторінка і сторінка з крайнім записом) або копії наказів про призначення на посаду або переведення та/або наказів про сумісництво/суміщення посад (у разі наявності) або трудові договори/угоди (у разі наявності) або копії цивільно-правових угод/договорів з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору про закупівлю.

У разі залучення працівників за цивільно-правовими угодами/договорами, у складі тендерної пропозиції також надаються листи-згоди від даних працівників про залучення до виконання робіт згідно з предметом закупівлі (обов'язково вказується предмет закупівлі та замовник закупівлі).

Комерційна пропозиція					
Назва компанії та адреса:			Товариство з обмеженою відповідальністю «Лінда», м. Львів, вул. Миколайчука, 24		
Контактна особа /контакти:			Лозінська Юлія Богданівна, тел. +380676737615, e-mail: lindaltd@gmail.com		
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):			13796801		
Дата пропозиції:			02.10.2026 р.		
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)			02.12.2026 р.		
№ з/п	Найменування послуги	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ
1	Послуги з ремонту та технічного обслуговування (ТО) холодильного обладнання	Нормо-година	112	1250,00	140000,00
2	Виклик спеціаліста до: холодильне обладнання за адресою: 79491 Львівська обл., Львівський р-н, смт. Брюховичі, вул. Львівська, 10	послуга	10	2250,00	22500,00
3	Вартість складових (запасних) частин (систем) та витратних матеріалів для надання послуг*				133000,00
Загальна вартість без ПДВ, грн					295500,00
ПДВ 20%, грн					59100,00
Загальна вартість з ПДВ, грн					354600,00

Вартість складових (запасних) частин (систем) та витратних матеріалів для надання послуг

*Вартість складових (запасних) частин (систем) та витратних матеріалів, які необхідно замінити або використати при наданні послуг з ремонту і технічного обслуговування (далі- Матеріали), загальна вартість яких обмежується сумою, що розраховується за формулою:

$V_{то} * 0,95$, де

$V_{то}$ – загальна сума вартості послуг з ремонту та технічного обслуговування;

0,95 - коефіцієнт на Матеріали - гранична сума на Матеріали, які можуть бути використані при наданні Послуг.

Директор

Підпис:



Ружницька Тетяна Володимирівна

Комерційна пропозиція					
Назва компанії та адреса:		Товариство з обмеженою відповідальністю «Промхолод Л», м. Львів, вул. Пасічна, буд. 102, кв. 72			
Контактна особа /контакти:		Галінський Олександр Анатолійович, тел. +380676052251, e-mail: promholodlviv@gmail.com			
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):		42633275			
Дата пропозиції:		02.10.2026 р.			
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)		02.12.2026 р.			
№ з/п	Найменування послуги	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ
1	Послуги з ремонту та технічного обслуговування (ТО) холодильного обладнання	Нормо-година	112	1625,00	182000,00
2	Виклик спеціаліста до: холодильне обладнання за адресою: 79491 Львівська обл.,Львівський р-н, смт. Брюховичі, вул. Львівська,10	послуга	10	3000,00	30000,00
3	Вартість складових (запасних) частин (систем) та витратних матеріалів для надання послуг*				172900,00
Загальна вартість без ПДВ, грн					384900,00
ПДВ 20%, грн					76980,00
Загальна вартість з ПДВ, грн					461880,00

*Вартість складових (запасних) частин (систем) та витратних матеріалів, які необхідно замінити або використати при наданні послуг з ремонту і технічного обслуговування (далі- Матеріали), загальна вартість яких обмежується сумою, що розраховується за формулою:


$V_{то} * 0,95$, де

$V_{то}$ – загальна сума вартості послуг з ремонту та технічного обслуговування;

0,95 - коефіцієнт на Матеріали - гранична сума на Матеріали, які можуть бути використані при наданні Послуг.

Директор

Галінський Олександр Анатолійович



Підпис:

Холодильне обладнання Львівського лісорозсадника.

Холодильна камера з агрегатом для довготривалого зберігання насіння Thorbauer Engineering	
Модель	GA-T90/1
Тип холодоагенту	R507
Технічні характеристики	потужність охолодження 10620 Вт, робоча температура від 0 до -20°C
Компресор Frigopol 19 DVB (потужність приводу 3,7 кВт, 400V, рік випуску 2006)	
Тип компресора	поршневий
Застосування	низькотемпературний
Кількість циліндрів:	3
Номінальна потужність двигуна:	3,7 кВт
Електричні характеристики (при 50 Гц, 3 фази)	
Напруга живлення:	400В
Максимальний струм:	10,5(при 400В);
Пусковий струм:	41А
Масило:	POLY ESTER OIL
Повітроохолоджувач Сроссо NLB 123 Е (напруга 230V; потужність 6.36 кВт, 6 вентиляторів, продуктивність випаровування 14310 Вт)	
Тип	NLB 123 Е
Номер	06/0983/02/01
Напруга	230В
Частота	50Гц
Потужність	6360 W
Холодильна камера з агрегатом для короткотривалого зберігання насіння Thorbauer Engineering	
Модель	GA-T90
Тип холодоагенту	R507
Технічні характеристики	потужність охолодження 5260 Вт, робоча температура від 0 до -5°C
Компресор Frigopol 19 DZLB (потужність приводу 2.2 кВт, 400V, рік випуску 2006)	
Тип компресора	поршневий
Застосування	низькотемпературний
Кількість циліндрів:	3

Номинальна потужність двигуна:	2.2 кВт
Електричні характеристики (при 50 Гц, 3 фази)	
Напруга живлення:	400В
Максимальний струм:	10,5(при 400В);
Пусковий струм:	41А
Мастило:	POLY ESTER OIL
Повітроохолоджувач Crosso NLB 102 E (напруга 230V; потужність 5.4 кВт, 6 вентиляторів)	
Тип	NLB 102 E
Номер	06/0983/01/01
Напруга	230В
Частота	50Гц
Потужність	5400 W
Апарат для встановлення схожості Thorbauer Engineering з можливістю задавання потрібної вологості, яскравості освітлення та температури в камері	
Модель	К-В 3201
Тип холодоагенту	R507
Технічні характеристики	робоча температура від +5 до +40 ⁰ С
Напруга живлення:	230 В
Частота	50-60Гц
Холодильна камера для зберігання сіянців	
Тип холодоагенту	R507
Кількість камер	4
Технічні характеристики	робоча температура від 0 до -5 ⁰ С
Холодильна станція на базі 2-ох компресорів Frascold S2056Y потужністю 53 кВт	
Бренд	Frascold
Максимальна температура навколишнього середовища	60 °С
Мінімальна температура навколишнього середовища	-40 °С
Напруга мережі	380-400 В
Кількість вентиляторів	2
Споживана потужність	2 кВт
Тип охолоджуючого середовища	Повітря
Тип холодильного агрегату	Компресорно-конденсаторний
Рівень шуму	10 Дб
Холодопродуктивність	10 кВт

Частота струму	50 Гц
Вага	100 кг
Країна виробник	Італія
Повітроохолоджувач Guentner GACC-RX-050-2-2SN, 11,15 кВт	
Бренд	Guentner
Серія	GACC
Холодопродуктивність за t°кип. -8 °С; t°кам. - 0°С (SC2)	19,6 кВт
Ламель	7 мм
Кількість вентиляторів	2
Діаметр вентилятора	500 мм
Потужність вентилятора	2х750 Вт
Площа поверхні	60,5 м2
Об'єм труб	21,3 л
Дальність струменя	2х23 м
Повітропродуктивність	13700 м3/год
Відтайка	повітряна
Напруга живлення	400 В / 50 Гц / 3~
З'єднання	22/42 мм (вхід/вихід)
Розміри	2377х623х755 мм
Вага	95 кг
Країна виробник	Німеччина

Комерційна пропозиція					
Назва компанії та адреса:			ФОП Белкін Юрій Вадимович, м. Львів, вул. Яворницького, буд. 10, кв. 21		
Контактна особа /контакти:			Белкін Юрій Вадимович, тел. +380667351949, e-mail: liht2007@gmail.com		
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):			3101215494		
Дата пропозиції:			02.10.2026 р.		
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)			02.12.2026 р.		
№ з/п	Найменування послуги	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ
1	Послуги з ремонту та технічного обслуговування (ТО) холодильного обладнання	Нормо-година	112	2300,00	257600,00
2	Виклик спеціаліста до: холодильне обладнання за адресою: 79491 Львівська обл.,Львівський р-н, смт. Брюховичі, вул. Львівська,10	послуга	10	3500,00	35000,00
3	Вартість складових (запасних) частин (систем) та витратних матеріалів для надання послуг*				244720,00
Загальна вартість без ПДВ, грн					537320,00
ПДВ 20%, грн					107464,00
Загальна вартість з ПДВ, грн					644784,00

*Вартість складових (запасних) частин (систем) та витратних матеріалів, які необхідно замінити або використати при наданні послуг з ремонту і технічного обслуговування (далі- Матеріали), загальна вартість яких обмежується сумою, що розраховується за формулою:

$$V_{то} * 0,95, \text{ де}$$

$V_{то}$ – загальна сума вартості послуг з ремонту та технічного обслуговування;

0,95 - коефіцієнт на Матеріали - гранична сума на Матеріали, які можуть бути використані при наданні Послуг.

Директор

Белкін Юрій Вадимович

Підпис:



Холодильне обладнання Львівського лісорозсадника.

Холодильна камера з агрегатом для довготривалого зберігання насіння Thorbauer Engineering	
Модель	GA-T90/1
Тип холодоагенту	R507
Технічні характеристики	потужність охолодження 10620 Вт, робоча температура від 0 до -20°C
Компресор Frigorol 19 DVB (потужність приводу 3,7 кВт, 400V, рік випуску 2006)	
Тип компресора	поршневий
Застосування	низькотемпературний
Кількість циліндрів:	3
Номінальна потужність двигуна:	3,7 кВт
Електричні характеристики (при 50 Гц, 3 фази)	
Напруга живлення:	400В
Максимальний струм:	10,5(при 400В);
Пусковий струм:	41А
Масило:	POLY ESTER OIL
Повітроохолоджувач Сроссо NLB 123 Е (напруга 230V; потужність 6.36 кВт, 6 вентиляторів, продуктивність випаровування 14310 Вт)	
Тип	NLB 123 E
Номер	06/0983/02/01
Напруга	230В
Частота	50Гц
Потужність	6360 W
Холодильна камера з агрегатом для короткотривалого зберігання насіння Thorbauer Engineering	
Модель	GA-T90
Тип холодоагенту	R507
Технічні характеристики	потужність охолодження 5260 Вт, робоча температура від 0 до -5°C
Компресор Frigorol 19 DZLB (потужність приводу 2.2 кВт, 400V, рік випуску 2006)	
Тип компресора	поршневий
Застосування	низькотемпературний
Кількість циліндрів:	3
Номінальна потужність двигуна:	2.2 кВт
Електричні характеристики (при 50 Гц, 3 фази)	



Напруга живлення:	400В
Максимальний струм:	10,5(при 400В);
Пусковий струм:	41А
Мастило:	POLY ESTER OIL
Повітроохолоджувач Сроссо NLB 102 Е (напруга 230V; потужність 5.4 кВт, 6 вентиляторів)	
Тип	NLB 102 Е
Номер	06/0983/01/01
Напруга	230В
Частота	50Гц
Потужність	5400 W
Апарат для встановлення схожості Thorbauer Engineering з можливістю задавання потрібної вологості, яскравості освітлення та температури в камері	
Модель	К-В 3201
Тип холодоагенту	R507
Технічні характеристики	робоча температура від +5 до +40°C
Напруга живлення:	230 В
Частота	50-60Гц
Холодильна камера для зберігання сіянців	
Тип холодоагенту	R507
Кількість камер	4
Технічні характеристики	робоча температура від 0 до -5°C
Холодильна станція на базі 2-ох компресорів Frascold S2056Y потужністю 53 кВт	
Бренд	Frascold
Максимальна температура навколишнього середовища	60 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища	-40 °C
Напруга мережі	380-400 В
Кількість вентиляторів	2
Споживана потужність	2 кВт
Тип охолоджуючого середовища	Повітря
Тип холодильного агрегату	Компресорно-конденсаторний
Рівень шуму	10 Дб
Холодопродуктивність	10 кВт
Частота струму	50 Гц
Вага	100 кг
Країна виробник	Італія



Повітроохолоджувач Guentner GACC-RX-050-2-2SN, 11,15 кВт	
Бренд	Guentner
Серія	GACC
Холодопродуктивність за $t^{\circ}\text{кип.} - 8^{\circ}\text{C}$; $t^{\circ}\text{кам.} - 0^{\circ}\text{C}$ (SC2)	19,6 кВт
Ламель	7 мм
Кількість вентиляторів	2
Діаметр вентилятора	500 мм
Потужність вентилятора	2x750 Вт
Площа поверхні	60,5 м ²
Об'єм труб	21,3 л
Дальність струменя	2x23 м
Повітропродуктивність	13700 м ³ /год
Відтайка	повітряна
Напруга живлення	400 В / 50 Гц / 3~
З'єднання	22/42 мм (вхід/вихід)
Розміри	2377x623x755 мм
Вага	95 кг
Країна виробник	Німеччина

